



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA**  
*SLUŽBA ZA INVESTICIJE I NEKRETNINE*

Broj: 511-01-171-51853/15

**PROJEKTNI ZADATAK**  
**za izradu tehničke dokumentacije uređenja**  
**dijela prostora u objektu HT-a u Korčuli, Ulica 57 br.2**  
**za potrebe Policijske postaje Korčula**

Predmetna zgrada se nalazi na adresi Korčula, Ulica 57 br. 2, z.k.č.1359zgr, k.o. Korčula. Vlasnik zgrade HT d.d. je dio prostorija u prizemlju i podrumu (suterenu) zgrade dao u zakup MUP-u RH za potrebe smještaja Policijske postaje Korčula. Predmet ovoga projekta je uređenje zakupljenih prostorija.

**PRIZEMLJE**

*Napomena:* U prilogu je data tlocrtna skica prizemlja s označenim namjenama i površinama prostorija, koje je potrebno privesti namjeni u smislu minimalno potrebnog uređenja. Crvenom bojom su označene prostorije u kojima se namjeravaju izvoditi radovi pregrađivanja.

Za sve prostorije koje se prenamjenjuju za potrebe MUP-a treba obuhvatiti generalno sljedeće radove:

- bojanje zidova i stropova,
- pregled vrata i prozora i po potrebi sitniji popravci i podešavanja,
- pregled rasvjetnih tijela, utičnica i prekidača, te po potrebi popravak ili zamjena oštećene ili nedostajuće opreme,
- pregled i provjera sustava elektroinstalacija slabe struje, tj sustava telefonske i računalske mreže, a po potrebi popravak, zamjenu ili nadogradnju izvesti tehnikom strukturnog kabliranja. Po svakom radnom mjestu, odnosno na svaki 8 m<sup>2</sup> radnog prostora, osigurati minimalno tri RJ45 utičnice, a u prostorijama načelnika i operativnog dežurstva duplirati kapacitet utičnica. Komunikacijski ormar smjestiti u prostoriju operativnog dežurstva.
- grijanje/hlađenje prostorija primjenom klima-uređaja odgovarajućih kapaciteta.

Osim navedenih radova, koje se odnose na sve prostorije, treba predvidjeti i sljedeće:

1. Na ulazu u zgradu je potrebno predvidjeti rampu za invalide sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 151/2005). Visina koju treba savladati rampom je minimalna – 15 cm.

